



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A • www.mpwik-leszno.pl • e-mail: sekretariat@mpwik-leszno.pl

Leszno, dnia 27 kwietnia 2017r.

INW - R / 345 / 2017

„DORA” Maria Sacha
ul. Korfantego 6
64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej na terenie Pl. Kościuszki w Lesznie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie, uprzejmie informuje, że w celu umożliwienia doprowadzenia wody do istniejących budynków Starostwa Powiatowego, położonych przy Pl. Kościuszki w Lesznie, konieczne jest pobudowanie odcinka sieci wodociągowej wzdłuż budynku Wielopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zaznaczamy, że wykonanie sieci wodociągowej należy zaprojektować metodą bezwykopową - przewiertem sterowanym.

Sieć wodociągową i przyłącza, należy zaprojektować i wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

- sieć wodociągową wykonać z rur o średnicy \varnothing 110 mm SDR11, ciśnieniowych min. dwuwarstwowych z zewnętrzną warstwą ochronną z ekstremalnie trwałego tworzywa sztucznego i warstwą środkową z PE 100,
- nowoprojektowaną sieć wodociągową należy zaprojektować od istniejącej w ul. Ofiar Katynia sieci wodociągowej \varnothing 80 mm (żeliwo), dalej sieć poprowadzić wzdłuż budynku Wielopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, aż do wysokości działki o nr ewid. 3/1,
- w pobliżu węzła połączeniowego w ul. Ofiar Katynia oraz na końcu sieci wodociągowej, należy zamontować hydranty p.poż z zasuwanymi odcinającymi, łącząc je z siecią za pomocą trójników,
- w węźle połączeniowym w ul. Ofiar Katynia, na nowoprojektowanej sieci wodociągowej należy zamontować zasuwę odcinającą,
- w węzłach połączeniowych sieci, należy zaprojektować połączenia kołnierzowe oraz stosować armaturę klasy Hawle, AVK, Jafar, AKWA Gniezno (schematy węzłów zamieścić w projekcie),
- rozmieszczenie zasuw odcinających i hydrantów p.poż. należy ustalić z MPWiK w Lesznie,
- do nowoprojektowanej sieci wodociągowej należy przejąć istniejące do budynku Urzędu Wojewódzkiego oraz Aresztu Śledczego istniejące przyłącza wodociągowe, stosując rury PE lub PVC o średnicy \varnothing 90 mm.

konto: Bank Zachodni WBK SA o/LESZNO 47 1090 1245 0000 0000 2400 9725
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego 75 496 160,00 zł

KRS 0000016985 • NIP 697 001 16 97 • REGON 410021476

SEKRETARIAT 65 529 83 11
POGOTOWIE 994
WOD-KAN

FAKS 65 529 83 71
OBSŁUGA 65 529 83 44
KLIENTA

LABORATORIUM 65 529 83 39
INWESTYCJE 65 529 83 15

W projekcie budowlanym należy zamieścić opis sposobu przeprowadzenia próby szczelności, dezynfekcji i płukania nowobudowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami, z przedstawieniem rodzaju kształtek zastosowanych do w/w czynności.


Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci i przyłączy wodociągowych należy uwzględnić również zapisy zawarte w opracowaniu pt. „*Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych*” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiębiorstwa: www.mpwik-leszno.pl – zakładka Usługi dokumenty.

Powyższe warunki są ważne do 27.04.2019r.

Uszczegółowienie warunków technicznych nastąpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji MPWiK. Zaznaczamy również, że projekt budowlany sieci wodociągowej, należy przedłożyć do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w naszym Przedsiębiorstwie.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Działu Inwestycji


Lidia Michalczak