



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

ZDP 5443W / 36 / 1436 / 2018

Leszno, dnia 21.06.2018 r.

**„DORA” Maria Sacha
Ul. Korfantego 6
64-100 Leszno**

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie opiniuje pozytywnie przebieg trasę projektowanej **sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej** zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 4769P w m. Lipno ul. Powstańców Wlkp. na następujących warunkach:

1. Trasę projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy lokalizować zgodnie z przebiegiem pokazanym na załączonej mapie sytuacyjnej na głębokości min. 1,0m licząc od rzędnej niwelety terenu.
2. Roboty prowadzić należy w wykopie wąskoprzestrzennym.
3. **Przejście poprzeczne należy wykonać metodą przewiertu w rurze ochronnej:**
 - a) przez jezdnię :
 - na głębokości min. 1,0 m, licząc od rzędnej niwelety do górnej krawędzi rury ochronnej,
 - zachować odstęp komory roboczej min. 1,0 m licząc od krawędzi jezdni z każdej strony.
 - b) przez rów na głębokości min. 1,0 m, licząc od rzędnej dna rowu do górnej krawędzi rury ochronnej.
4. W miejscu lokalizacji projektowanego przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w rowie (skarpy, dno) należy:
 - a) urządzenie umieścić min. 1,0 m licząc od rzędnej dna rowu do górnej krawędzi rury ochronnej,
 - b) odtworzenie rowu łącznie z obsianiem trawą zlecić specjalistycznej firmie drogowej zaakceptowanej przez ZDP w Lesznie.
5. Podczas odtwarzania rowu zachować warunki określone w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) dla klasy drogi Z (dno rowu powinno mieć szerokość co najmniej 0,4 m, a głębokość rowu nie powinna być mniejsza niż 0,5 m, przy pochyleniu skarpy rowu nie większym niż 1:1,5).
6. Należy odbudować konstrukcję oraz nawierzchnię jezdni na całej długości i szerokości jezdni (dotyczy miejsca lokalizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w jezdni) zgodnie z jednym z wariantów – drogi o ruchu kategorii KR2 w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).
7. Wszelkie urządzenia naziemne zabezpieczające sieć wodociągowej i kanalizacji sanitarnej lokalizować należy poza pasem drogowym.
8. W przypadku budowy lub przebudowy drogi koszty związane z przełożeniem lub przebudową sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej zobowiązany jest pokryć właściciel tej sieci.
9. Po zakończeniu robót miejsce wykopu i zajmowany pas terenu przywrócić do stanu pierwotnego.
10. Niniejsza opinia nie stanowi zgody na lokalizację w/w urządzenia w pasie drogowym.
11. W celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej inwestor winien wystąpić z wnioskiem do tut. Zarządu powołując się na numer niniejszego pisma, przekładając dwa egzemplarze mapy sytuacyjnej.
12. Niniejsza opinia nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien zwrócić się w trybie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
13. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć jednocześnie projekt organizacji ruchu drogowego opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

Niniejsza opinia ważna jest na okres 3 lat i nie narusza praw osób trzecich.

Załączniki:

1 egzemplarz uzgodnionej mapy sytuacyjnej

Sprawa prowadzi:

Gizela Dzieżgwa

Specjalista ds. dróg i mostów

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
(3) w Lesznie

mgr inż. Marien Kaczmarek

STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE

Zarząd Dróg Powiatowych

64-100 Leszno, Plac Kościuszki 4 C

tel. 65 525 69 80, fax 65 525 69 79

www.powiat-leszczyński.pl www.zdp.leszno.pl

