

Leszno, dn. 13.08.2018 r.

STAROSTA LESZCZYŃSKI

**ODPIS  
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ  
W SPRAWIE NR GN.III.6630.611.2018**

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Przedmiot narady:	<b>Sieć wodociągowa</b>
Lokalizacja:	<b>Lipno Wilkowice, ul. Szkolna, dz.: 215/1, 217/8, 461/1, 461/2, 468/6, 471, 472/2, 473/3, 473/9</b>
Wnioskodawca:	KOLEKTOR SERWIS SP. J. K. JANIĄK, M. JANIĄK, Ł. JANIĄK ul. Kmicica 69 64-100 Leszno
Inwestor:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O.O. ul. Lipowa 76A 64-100 Leszno
Przewodniczący:	EWA SZYSZKA
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Lesznie Wyd. GKKiGN
Opłata nr:	611/18/0
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny
Data wpływu:	06.08.2018
Rozp. narady:	13.08.2018
Zakończ. narady:	13.08.2018

**Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:**

**Uzgodniono pozytywnie z uwagami.**

**Lista uczestników narady koordynacyjnej**

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Podpis
1	ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Kościan	-przedstawiciel nie brał udziału	
2	MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie	-Pani Dagmara Mikołajczak	
3	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia w Lesznie	-Pan Grzegorz Wawrzyniak	
4	Wójt Gminy Lipno	-Pan Szymon Cieśliński	
5	INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu	-przedstawiciel nie brał udziału	

6	Orange Polska S.A.	-przedstawiciel nie brał udziału	
---	--------------------	----------------------------------	--


**UWAGA:** Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

### Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1	ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Kościan	- brak.
2	MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie	- uzgodniono z uwagami: projekt budowlany budowy sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych do granicy działek uzgodnić branżowo w MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie.
3	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia w Lesznie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- istniejący gazociąg ś/c Dz 63 z przyłączami,</li> <li>- szczegółową lokalizację (przebieg i głębokość) sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie ręcznych przekopów próbnych, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do PSG OZG w Poznaniu Gazownia w Lesznie, w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej,</li> <li>- w miejscach zbliżeń/skrzyżowań do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),</li> <li>- w strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie,</li> <li>- w przypadku wystąpienia kolizji z gazociągiem, projekt przebudowy należy uzgodnić w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu,</li> <li>- o terminie rozpoczęcia robót powiadomić pisemnie Gazownię w Lesznie.</li> </ul>
4	Wójt Gminy Lipno	- uzgodniono.
5	INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu	- zał. pismo z dn. 31.03.2017 r.
6	Orange Polska S.A.	- brak.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Z up. Starosty Leszczyńskiego

  
 Ewa Szyszka  
 Główny Specjalista  
 w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru  
 i Gospodarki Nieruchomościami