

DZ 7230.6.2019 W

**Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Lipowa 76A
64-100 Leszno**

Wójt Gminy Lipno opiniuje pozytywnie przebieg trasy sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr **129/3** w m. **Wilkowice**, na następujących warunkach:

1. Trasę projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy lokalizować zgodnie z przebiegiem pokazanym na załączonej mapie sytuacyjnej na głębokości min. 1,0m licząc od rzędnej niwelety terenu.
2. Roboty prowadzić należy w wykopie wąskoprzestrzennym.
3. Miejsce wykopu należy odbudować na całej długości i szerokości kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 grubości 15cm.
4. Wszelkie urządzenia naziemne zabezpieczające sieć kanalizacji sanitarnej (przyłącza itp.) lokalizować należy poza pasem drogowym.
5. W przypadku budowy lub przebudowy drogi koszty związane z przełożeniem lub przebudową sieci kanalizacji sanitarnej (przyłącza itp.) zobowiązany jest pokryć właściciel tej sieci (przyłącza itp.).
6. Po zakończeniu robót miejsce wykopu i zajmowany pas terenu przywrócić do stanu pierwotnego.
7. Niniejsza opinia nie stanowi zgody na lokalizację w/w urządzenia w pasie drogowym.
8. W celu podpisania umowy zezwalającej na umieszczenie urządzenia, na zajęcie pasa drogi wewnętrznej na czas budowy urządzenia inwestor winien wystąpić z wnioskiem do Wójta Gminy Lipno powołując się na numer niniejszego pisma, przekładając projekt organizacji ruchu.

Niniejsza opinia ważna jest na okres 3 lat i nie narusza praw osób trzecich.

Załączniki:

1 egzemplarz uzgodnionej mapy sytuacyjnej

Sprawę prowadzi:

Dawid Kicki
65 534 09 18

INSPEKTOR

Szymon Cieślinski

