



UWAGA!
W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
W przypadku braku danych wysokościowych posadowienia sieci krzyżujących się z proj. wodociągami, przyjęto następujące, orientacyjne głębokości posadowienia :
- sieć / przyłącze gazowe ok. 1,0 m p.p.t.
- sieć / przyłącza energetyczne ok.0,5 m p.p.t
- sieć / przyłącza telekomunikacyjne ok.0,5 m p.p.t
- sieć kanalizacji deszczowej ok. 1,2-1,4 m p.p.t
Rzędne posadowienia przyłączy kan. san. w miejscu skrzyżowania obliczono na podstawie rzędnych studzienek na posesjach oraz średniego spadku przyłącza wartości 2‰.

TEMAT: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Lotniczej w Strzyżewicach.	
ADRES INWESTYCJI: Strzyżewice, Gm. Świąciechowa ul. Lotnicza.	DATA: 1.2021 r.
INWESTOR: MPWiK Sp. z o.o. ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno	SKALA: 1:500/100
NAZWA RYS. PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU - etap I	NR RYS. 3
PROJEKTANT: mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK upr. proj. w specjalności instalacyjnej WKP/0362/POOS/11	