

NR	ROZDZIELNICA/TABLICA	KABEL/PRZEWÓD	SYMBOL	OPIS
11		YKYzo 5x4mm <sup>2</sup>		Zasilanie napędu bramy
10				Gniazdo 400V 32A IP65 na elewacji tablicy
09				Gniazdo 400V 16A IP65 na elewacji tablicy
08				Gniazdo 230V IP65 na elewacji tablicy
07				Gniazdo 230V IP65 na elewacji tablicy
06				Zasilanie sterowania oświetlenia zewnętrznego z zegara astronomicznego
05		YKYzo 3x1.5mm <sup>2</sup>		Oświetlenie zewnętrzne
04		YKYzo 3x1.5mm <sup>2</sup>		Oświetlenie—rzqd C
03		YKYzo 3x1.5mm <sup>2</sup>		Oświetlenie—rzqd B
02		YKYzo 3x1.5mm <sup>2</sup>		Oświetlenie—rzqd A
01				<p>Sygnalizacja napięcia</p> <p>Ochronnik przeciw przepięciowy st. I i II</p>
<p>Uziom fundamentowy R&lt;10ohm</p> <p>YKY 4x10mm<sup>2</sup></p> <p>F1 gG32A +R.08</p>				<p>Pb= 17,7kW</p> <p>Ib= 27,5A</p>
<p>Uwagi:</p> <p>1. Obwód 11 oznaczony symbolem gwiazdki * dotyczy tylko tablicy TMO1</p>				
<p>Ochrona od porażen: Szybkie wyłączenie zasilania w układzie TN–S</p>				
<p>Przedsiębiorstwo Projektowo–Usługowe 64–920 Piła ul. Okrzei 18 PROJ–EKO sp. z o.o. tel. 0–67/214–22–40, fax 0–67/214–22–50</p>		Opracował	mgr inż. Maciej Konarzewski	Data 08.2017
		Projektował	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk upr. nr POM/0149/P00E/06	Stadium: PB
		Sprawdził	mgr inż. Mariusz Kacprzak upr. nr POM/0189/PW0E/11	Skala
		Inwestycja:	Budowa czasowego miejsca magazynowania osadów na Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie (Działka nr 132/21, obręb 0002 Henrykowo)	Branża IE
		Inwestor:	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Lipowa 76 A, 64–100 Leszno	
<p>Temat rysunku: Schemat strukturalny tablicy TMO</p>				Nr. rysunku 02
				Arkusz 1/1