



**UWAGA!** Kanały oraz wentylatory w części z istniejącym stropodachem, mocować przy użyciu podpoir (wieszaków) do ściennego oszczepienia. W części z nowopojektowanym stropodachem dopuszcza się podwieszenie kanałów do konstrukcji stalowej stropodachu. Za wyjątkiem wentylatora i nagrzewnicy, które montować należy do ściany, IV.

Wszystkie elementy instalacji, wraz z elementami mocującymi, wykonano należy ze stali k.

[illegible]