



BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE

**GEKON**projektKarta dokumentacyjna  
sondy penetracyjnej nr 3

Temat: ul. Strzelecka m. Leszno

Rzędna terenu: 91,6 m n.p.m.

Poziom wody ustabil: otw. suchy

Zlecniodawca: AUGMEN CONSULTING GROUP SP. J.  
ul. SULECHOWSKA 8  
65-119 ZIELONA GÓRA

Opracował: mgr inż. Sławomir Grzelak

obserwacje wody	próba wody	opór świdra	miąż- szość	przelot	skala 1:100	Badanie mikroskopowe gruntu						
						profil litolog.	rodzaj gruntu i barwa	geneza i stratygrafia	zaw. CaCO <sub>3</sub>	wilgot.	ilość wałecz.	stan
s	-	średni	0,4	0,4		NN	Nasypy piaszczysto-gruzowe	Qha	-	-	-	-
					1,0	Pd // Pπ	Piaski drobnoziarniste z przewarstwieniami piasków pylastych, żółte	Qpf	-	s	-	szg
					2,0							
					3,0							
			3,1	3,5	4,0							
					5,0							
					6,0							
					7,0							
					8,0							
					9,0							

Rzędna terenu: 91,2

Poziom wody ustabil.: otw. suchy

Data wykonania: 1-3.07.2015r.

Karta dokumentacyjna  
sondy penetracyjnej nr 4

s	-	średni	0,6	0,6		NN	Nasypy gruzowo-piaszczyste	Qha	-	-	-	-
					1,0	Pd // Pπ	Piaski drobnoziarniste z przewarstwieniami piasków pylastych, żółte	Qpf	-	s	-	szg
					2,0							
					3,0							
			2,9	3,5	4,0							
					5,0							
					6,0							
					7,0							
					8,0							
					9,0							